

**1º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/07**

01) Quanto ao Item 3.3 constante na planilha orçamentária da referida Tomada de Preços, onde se lê: Rede de Tubos Polietileno, tanto na planilha quanto no memorial descritivo, perguntamos se a Tubulação a que se refere é a em PVC?

RESPOSTA: Informamos que a tubulação constante na planilha orçamentária referente ao Edital supracitado é em polietileno do tipo mangueira preta.

**CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Gerente de Licitações e Contratos**